

Landkreis Rotenburg (Wümme)					Interessent		
Kriteriumsart	Pos. Nr. im Pflichtenheft	Zulassungsbedingungen (nur in Stichworten, s.a. Leistungsbeschreibung/Pflichtenheft unter der jeweiligen laufenden Nummer)	Auschluss		Erfüllungskriterium erfüllt		
					ja	nein	
absolute Erfüllungskriterien	4.1	Erfahrung des Betriebes von Brandmeldeübertragungsanlagen	x		K.-o.-Kriterium		
	4.1	Einhaltung der technischen Richtlinien	x		K.-o.-Kriterium		
	4.2	Bestandsaufschaltungen: Vorlage eines Zeitplans	x		K.-o.-Kriterium		
	5.1.1	Nachweis der VdS Geräteerkennung	x		K.-o.-Kriterium		
	5.1.2	Automatische Umschaltung Übertragungsweg	x		K.-o.-Kriterium		
	5.1.3	eigene Notstromversorgungen nach VDE 0833 für ÜE	x		K.-o.-Kriterium		
	5.1.4	Differenzierte Meldungsübertragung	x		K.-o.-Kriterium		
	5.1.4.1	eigene Schnittstelle je Alarmkriterium nach DIN 14675	x		K.-o.-Kriterium		
	5.1.4.2	je Alarmkriterium eigene Meldernummer	x		K.-o.-Kriterium		
	5.1.4.3	sep. Quittierung je Alarmkriterium	x		K.-o.-Kriterium		
	5.1.5	Campuslösung	x		K.-o.-Kriterium		
	5.1.5.1	Je BMA eigene Schnittstelle gem. DIN 14675	x		K.-o.-Kriterium		
	5.1.6	Je BMA sep. Alarmierungsrückmeldung	x		K.-o.-Kriterium		
	5.2.1	Übertragungswege nach DIN 14675 Anhang A	x		K.-o.-Kriterium		
	5.2.2	Beschreibung 2. Übertragungsweg bei Wegfall GSM	x		K.-o.-Kriterium		
	5.2.3	Übertragungswege ausschließlich durch Gestattungsnehmer	x		K.-o.-Kriterium		
	5.3.1	2 Clearingstellen gemäß DIN 50518	x		K.-o.-Kriterium		
	5.3.1	Probealarm mit An- und Abmeldeverfahren	x		K.-o.-Kriterium		
	5.3.1	Überwachung der Übertragungswege	x		K.-o.-Kriterium		
	5.3.2	Information der Teilnehmer bei Ausfall der ÜE	x		K.-o.-Kriterium		
	5.3.3	Schnittstelle zum ELR überwacht	x		K.-o.-Kriterium		
	5.3.4	Aktualisierung Betreiberdaten	x		K.-o.-Kriterium		
	5.4.1	Zeitsynchronisation	x		K.-o.-Kriterium		
	5.4.2	Protokollfunktion	x		K.-o.-Kriterium		
	5.4.3	Datenversorgung der Alarmempfangsstelle	x		K.-o.-Kriterium		
	5.4.4	Anbindung der Alarmempfangsstellen	x		K.-o.-Kriterium		
	5.4.5	Anbindung an den Einsatzleitrechner	x		K.-o.-Kriterium		
	5.4.6	Anbindung Neben-Clearingstelle gemäß DIN 14675	x		K.-o.-Kriterium		

Landkreis Rotenburg (Wümme)					Interessent		
Kriteriumsart	Pos. Nr. im Pflichtenheft	Zulassungsbedingungen (nur in Stichworten, s.a. Leistungsbeschreibung/Pflichtenheft unter der jeweiligen laufenden Nummer)	Auschluss		Erfüllungskriterium erfüllt		
					ja	nein	
absolute Erfüllungskriterien	5.4.8	Einbau eines Bedienfeld der AES in den Leitstellentisch	x		K.-o.-Kriterium		
	5.5.1	Übertragungseinrichtung gem. den Vorgaben der VDE 0833	x		K.-o.-Kriterium		
	5.5.2	an allen Tagen 24 Stunden über eine Servicestelle erreichbar	x		K.-o.-Kriterium		
	5.5.3	Störungen innerhalb von einer Stunde nach Eingang der Störmeldung	x		K.-o.-Kriterium		
	5.5.4	Ersatzteile vorzuhalten	x		K.-o.-Kriterium		
	5.5.5	Verlegung des Technikraums	x		K.-o.-Kriterium		
	5.6	Störungsbearbeitung für die Alarmempfangsstelle	x		K.-o.-Kriterium		
	5.7	Störungsbearbeitung auf Teilnehmerseite	x		K.-o.-Kriterium		
	5.7.1	Zertifikat der Clearingstellen DIN EN 50518	x		K.-o.-Kriterium		
	5.7.2	Zertifikate über die Verwendung von normenkonformen Komponenten	x		K.-o.-Kriterium		
	5.7.3	Konzept für die Übertragungs- und Auswertemöglichkeit	x		K.-o.-Kriterium		
	5.7.4	Detaillierte Beschreibung des Systemaufbaus	x		K.-o.-Kriterium		
	5.7.5	Konzept für den Einbau und die Inbetriebnahme der Alarmempfangseinrichtung	x		K.-o.-Kriterium		
	5.7.6	Konzept für den Einbau und die Inbetriebnahme der Übertragungseinrichtung beim	x		K.-o.-Kriterium		
	5.7.7	Konzept für die Umschaltung der Bestandsteilnehmer	x		K.-o.-Kriterium		
	5.7.8	Konzept für die Aufschaltung von bis zu 5 Teilnehmern	x		K.-o.-Kriterium		
	3.7.9	Konzept Inbetriebnahme Alarmempfangseinrichtung bei Gestattungssgeber	x		K.-o.-Kriterium		
	5.7.10	Konzept Inbetriebnahme ÜE beim Teilnehmer	x		K.-o.-Kriterium		
	5.7.11	Konzept Umschaltung Bestand	x		K.-o.-Kriterium		
5.7.12	Nachweis Haftpflichtversicherung	x		K.-o.-Kriterium			
5.7.13	Konzept zur Aufschaltung von Teilnehmern	x		K.-o.-Kriterium			